



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CIRCULAR**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO.: OMSA-CCC-LPN-2020-0006**

- 1. ¿Las plantas estarán fijas por los 6 meses en cada localidad?**
si
- 2. ¿se irán llevando las plantas según requerimiento o todo el mismo día?**
Todas al mismo tiempo
- 3. ¿En la oferta económica debemos poner el precio mensual o precio por los seis meses total?**
La oferta por los 6 meses, aunque poner el detalle aparte
- 4. ¿Estas plantas se van a instalar en un transfer?**
Algunas si otras no
- 5. ¿Podemos hacer un levantamiento en cada localidad para entender la cantidad de cables que están solicitando?**
Todos los demás detalles están plasmado en el pliego
- 6. ¿A qué distancia del punto de conexión se colocarán cada una de las plantas?**
Favor Dividir La Cantidad De Cable De Cada Generador Entre 3
- 7. ¿Cuál sería la distancia del tanque adicional de combustible de 200gls a la planta?**
20 pies
- 8. ¿Debemos suministrar el combustible de los equipos, ¿esta parte es obligatoria?**
Si es obligatoria

9. ¿Implica el suministro del generador simplemente con el tanque lleno de combustible en este caso OMSA se encargará de suplir el combustible requerido para la operación de los generadores o si el adjudicado será responsable de monitorear diariamente los niveles de combustible en los tanques y suplir el combustible requerido para el funcionamiento de los generadores?

EL PROVEDOR SERA EL ENCARGADO DE MONITORIAR Y SUPLIR EL COMBUSTIBLE

10. ¿Favor suministrar la distancia desde el lugar donde serán instalados o colocados cada generador hasta el lugar donde serán conectados los cables, para determinar específicamente la cantidad total de cables requerida para la conexión?

favor dividir la cantidad de cable de cada generador entre 3

11. ¿Favor suministrar la cantidad de horas mensuales (estimadas) que trabajaran los generadores?

Hasta 24

12. En el pliego SNCC.P.003 en el acápite 2.8 paginas Nos. 24 y 25, favor confirmar la discrepancia entre el cuadro o tabla con las especificaciones técnicas que detalla las capacidades de los generadores y el texto ampliado que se lee a continuación del cuadro o tabla según el siguiente detalle:

- a. Modulo C-1 en el cuadro o tabla se lee potencia 550KVA y a continuación en el detalle se lee 500KW.
- b. Modulo C-4 en el cuadro o tabla se lee potencia 200KVA y mas abajo en el detalle se lee 200KW.
- c. Modulo C-5 en el cuadro o tabla se lee potencia 100KVA y mas abajo en el detalle se lee 100KW.
- d. Modulo C-2 en el cuadro o tabla se lee potencia 100KVA y mas abajo en el detalle se lee 125KW.
- e. Modulo C-10 en el cuadro o tabla se lee potencia 40KVA y mas abajo en el detalle se lee 40KW.
- f. Santiago (Canabacoa) en el cuadro o tabla se lee potencia 100KVA y mas abajo en el detalle se lee 40KW.
- g. Santiago (Gurabo) en el cuadro o tabla se lee potencia 20KVA y mas abajo en el detalle se lee 60KW.
- h. Ver como ejemplo mas adelante diferencia en el modulo C-1:

la potencia valida es la kw

